

Analyserapport

Rekvirent:	Haldager Krummerup Vandværk Erik Nielsen Rugkrogen 14 4250 Fuglebjerg	Analysereport nr.:	16054295
		Prøvetype:	Drikkevand
		ID nr.:	103205
		DGU nr.:	

Prøvested:	Skælskørvej 81, Fuglebjerg
Udtagningssted:	Køkken BI bat
Prøvetager:	HHK
Prøve udtaget d.:	02-05-2016 11:30
Prøve analyseret d.:	02-05-2016
Analyseformål:	Drikkevandskontrol, ledningsnet

Rapporten sendes som mail til:
Erik Nielsen og Næstved Kommune

Indberettes til Jupiter: ja

Prøveomfang:

Begrænset kontrol + sporstofkontrol

Transport og opbevaring af prøve: På køl

Parametre	Resultat	Min	Max	Enhed	Detektions- grænse	Metode	Usikkerhed dækningsfak. = 2
Tjekvand							
Prøvetagning DS/EN19458:2006						Drikkevand DS/EN5667-5:2006	
Farve*	Ingen					Feltmåling	
Uklarhed*	Klar					Feltmåling	
Lugt*	Ingen					Feltmåling	
Smag*	Ingen					Feltmåling	
Temperatur	9,2			°C		Feltmåling	3
pH	7,4	7	8,5	pH		DS/EN ISO 10523:2012	2
Ledningsevne	66,5	30		mS/m	1,5	DS/EN 27888:2003	5
Ilt	8,1	5		mg/l	0,1	DS/EN 5814:2012	5
Ekstern							U%
Coliforme bakt ¹	<1		i.m.	cfu/100 ml	1	SS EN ISO 9308-2:2014	
E.coli ¹	<1		i.m.	cfu/100 ml	1	SS EN ISO 9308-2:2014	
Kimtal 22°C ¹	4			cfu/ml	1	SS EN ISO 6222	
Kimtal 37°C ¹ , 2d	<1			CFU/ml	1	SS-EN ISO 6222-1	
Nitrit, NO ₂ ¹	<0,004		0,10	mg/l	0,004	SS EN ISO 13395-1:1997 Beregnet	15
Cobolt, Co ¹	0,067		5	µg/l	0,004	SS EN ISO 17294-2:2005	
Jern, Fe ¹	0,016		0,2	mg/l	0,01	SS EN ISO 11885-2:2009	15
Arsen, AS ¹	2,2		10	µg/l	0,03	SS EN ISO 17294-2:2005	20
Bor, B ¹	220		1000	µg/l	0,5	SS EN ISO 17294-2:2005	20
Nikkel, Ni ¹	0,13		20	µg/l	0,03	SS EN ISO 17294-2:2005	20

Iflg. BEK 1310 af 25/11/2015: Det bør tilstræbes at temperatur er højst 12 C, ved taphane.

Prøven er udtaget efter Manual for prøvetagning for Drikkevand 2015. Farve, lugt, smag og udseende er vurderet subjektivt.

Forklaring til rapport: i.m. = Ikke målelig * = Uden for akkreditering

Parametre mærket ¹ er analyseret af underleverandør : ALcontrol, SWEDAC akk. reg.nr.: 1006 (Rapp. 15352398 kopi kan rekv.)

ALcontrol oplyser: Måleusikkerhed for akkrediterede mikrobiologiske analyser kan oplyses efter anmodning.

Parametre skrevet med rødt #, overholder ikke vandkvalitetskravene i BEK 1310 af 25/11/2015

Resultater af lovpligtige analyser jfr. BEK 1310 indberettes til Kommunen via Jupiter. Driftkontroller indberettes kun efter aftale

Resultater gælder kun for den analyserede prøve.

Analysereporten må kun gengives i sin helhed, anden gengivelse kræver skriftlig tilladelse.

Dato: 9-5-2016

Jonna V. Jensen

Tjekvand

Enghavevej 1 A, 4720 Præstø, CVR: 26286026

www.tjekvand.dk - Kontor: Tlf.: 2176 1934 mail: jvj@tjekvand.dk / Prøvetager: tlf. 2176 1935 mail: bsh@tjekvand.dk