

## Analyserapport

<b>Rekvirent:</b>	Haldager Vandværk Erik Nielsen Rugkrogen 14 4250 Fuglebjerg	<b>Analyserapport nr.:</b>	13082149
		<b>Prøvetype:</b>	Drikkevand
		<b>Vandværks ID nr.:</b>	103189
		<b>DGU nr.:</b>	
		<b>Prøvested:</b>	Haldager VV
		<b>Udtagningssted:</b>	Afgang VV
		<b>Prøvetager:</b>	LMS
		<b>Prøve udtaget d.:</b>	19-08-2013 11:55
		<b>Prøve analyseret d.:</b>	19-08-2013
		<b>Analyseformål:</b>	Drikkevandskontrol, vandværk
<b>Indberettes til Jupiter:</b>	ja	<b>Prøveomfang:</b>	<b>Normal kontrol</b>

Transport og opbevaring af prøve: På køl

Parametre	Resultat	Vejl. Min	Vejl. Max	Enhed	Detektions-grænse	Metode	Usikkerhed dækningsfak. = 2
<b>Tjekvand</b>							
Prøvetagning						DS 2250	
Farve*	Ingen					Feltmåling	
Uklarhed*	Klar					Feltmåling	
Lugt*	Ingen					Feltmåling	
Smag*	Ingen					Feltmåling	
Temperatur	11,8		12	°C		Feltmåling	3%
pH	7,7	7	8,5	pH		DS 287	2%
Ledningsevne	70,3	30		mS/m	1,5	DS/EN 27888	5%
Ilt	7,7			mg/l	0,1	DS/EN 25814	5%
<b>Ekstern</b>							U%
Coliforme bakterier <sup>1</sup>	<1		i.m.	CFU/100 ml	1	SM9223, 20.ed.	
Escherichia coli (E. coli) <sup>1</sup>	<1		i.m.	CFU/100ml	1	SM9223, 20.ed.	
Kimtal37 °C <sup>1</sup>	<1		5	CFU/ml	1	DS/EN iso 6222	
Kimtal 22 °C <sup>1</sup>	20		50	CFU/ml	1	DS/EN iso 6222	
NVOC <sup>1</sup>	3,1		4	mg/l	0,33	EN 1484	15%
Jern <sup>1</sup>	<0,01		0,10	mg/l	10	DS225	4%
Mangan, Mn <sup>1</sup>	<0,002		0,02	mg/l	0,002	EN ISO 17294-2	10%
Ammonium, NH <sub>4</sub> <sup>1</sup>	<0,01		0,05	mg/l	0,01	EN ISO 1173/DS224	15%
Klorid <sup>1</sup>	20		250	mg/l	1	DS/EN ISO 10304	1,5%
Fluorid <sup>1</sup>	0,34		1,5	mg/l	0,05	DS/EN ISO 10304	3%
Nitrat <sup>1</sup>	1,8		50	mg/l	0,3	DS/EN ISO 10304	2,5%
Nitrit <sup>1</sup>	0,007		0,01	mg/l	0,001	DS/EN 26777	1,5%

Farve, lugt, smag og udseende er vurderet subjektivt. i.m.= Ikke målelig (\*) er uden for akkreditering

Iflg. BEK 1024 af d. 31/10/2011: Det bør tilstræbes af temperatur er højst 12 C, ved taphane

(<sup>1</sup>) er analyseret af underleverandør : ALcontrol, SWEDAC akk. reg.nr.: 1006 (Rapp. 12281229 kopi kan rekv.)

PARAMETRE SKREVET MED RØDT #, OVERHOLDER IKKE VANDKVALITETSKRAVENE I BEK 1024 af d. 31/10/2011

Resultater gælder kun for den analyserede prøve.

Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, anden gengivelse kræver skriftlig tilladelse.

Dato: 28-8-13 

**Tjekvand**

Enghavevej 1 A, 4720 Præstø, CVR: 26286026

Tlf.: 2176 1934 mail: lms@tjekvand.dk / Bogholderi: tlf. 2297 7921 mail: jh@tjekvand.dk