



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Haldager-Krummerup Vandværk
Krummerupvej 63
4250 Fuglebjerg
Att.: Info

Udskrevet: 17-11-2021
Version: 1
Modtaget: 18-10-2021
Analyseperiode: 18-10-2021 - 17-11-2021
Ordrenr.: 633114

Sagsnavn: Haldager - Krummerup
Lokalitet: Haldager-Krummerup VV
Prøvested: DGU 215.228
Udtaget: 18.10.2021 kl. 09:55
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1110:2021, Gruppe B, Boringskontrol +
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Haldager-Krummerup Vandværk, Krummerupvej 63, 4250 Fuglebjerg, Att. Info

Prøvenr.:	47306/21					
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)	
Partikler i prøve efter konservering #	Nej	-	-	-	-	
FELTMÅLINGER:						
Prøvetagning, Boring	+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-	
pH ved prøvetagning	7.3	pH	-	DS/EN ISO 10523:2012	-	
Temperatur ved prøvetagning	11.5	°C	-	-	-	
Ledningsevne v. ptagning	65.3	mS/m	1.5	DS/EN 27888:2003	15	
Iltindhold v. ptagning	0.5	mg/l	0.1	DS/EN ISO 5814:2012	15	
Laboratoriets målinger:						
Fluorid, F-	0.36	mg/l	0.03	DS/EN ISO 10304-1:2009	15	
Mangan, Mn	0.061	mg/l	0.002	DS/EN ISO 11885:2009	20	
Calcium, Ca++	75	mg/l	0.5	DS/EN ISO 11885:2009	15	
Magnesium, Mg++	21	mg/l	0.3	DS/EN ISO 11885:2009	15	
Kalium, K+	8.8	mg/l	0.05	DS/EN ISO 11885:2009	15	
Natrium, Na+	43	mg/l	0.3	DS/EN ISO 11885:2009	15	
Jern, Fe	1.0	mg/l	0.01	DS/EN ISO 11885:2009	20	
Ammonium+ammoniak, NH4+	0.56	mg/l	0.004	DS/ISO 15923-1:2013+DS224:1975Mod	15	
Nitrit, NO2-	<0.0010	mg/l	0.001	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Nitrat, NO3-	<0.10	mg/l	0.1	DS/ISO 15923-1:2013 + beregning	15	
Total phosphor, P	0.041	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15	
Chlorid, Cl-	24	mg/l	0.5	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Sulfat, SO4--	4.3	mg/l	0.5	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Hydrogencarbonat, HCO3-	410	mg/l	3	DS/EN ISO 9963-1:1996	15	
Aggressiv kuldioxid, CO2	<5	mg/l	2	DS 236:1977	15	
Hydrogensulfid, H2S	<0.020	mg/l	0.02	DS 278:1976	15	
Methan, CH4	0.021	mg/l	0.01	AK129 - HS GC/FID	20	
NVOC	2.1	mg/l	0.1	DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014	15	
Arsen, As	5.7	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Bor, B	240	µg/l	10	DS/EN ISO 11885:2009	20	
Barium, Ba	4.5	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Kobolt, Co	0.030	µg/l	0.01	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Nikkel, Ni	0.15	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l	0.010	AK158 - GC/MS	30	
Pesticider, Drikkevand grundpakke						
1,2,4-triazol	<0.010	µg/l	0.010	AK207 - LC/MS/MS	30	
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxypropionsyre)), 2,6-dichlorprop	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-dichlorbenzoesyre	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-CPP, (4-Chlorprop)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	<0.010	µg/l	0.010	AK144 - LC/MS/MS	30	
Atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Bentazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-nitrophenol	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	0.010	AK158 - GC/MS	30	

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end

#: Ikke akkrediteret

>: Større end DL: Detektionsgrænse

i.p.: ikke påvist

Urel: Den relative måleusikkerhed



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	47306/21				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desethyl-desisopropylatrazin (DEIA)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dichlobenil	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - GC/MS	30
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
ETU (Ethylenthiourea)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Glyphosat	<0.010	µg/l	0.010	AK144 - LC/MS/MS	30
Hexazinon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
MCPA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Simazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	<0.010	µg/l	0.010	AK207 - LC/MS/MS	30
Chlorothalonilamid-sulfonsyre	<0.0050	µg/l	0.005	AK78 - LC/MS/MS	30
Pesticider, DRV BEK 1110: 2021		-		-- LC/MS/MS	
Alachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dimethachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dimethachlor OA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Metazachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Metazachlor OA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Propachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen

Kopimodtagere:

Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end
#: Ikke akkrediteret

>: Større end
i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse
Urel: Den relative måleusikkerhed